

PID:  
02051000  
CID:  
C.1994.992

## Certificato di approvazione

### Approval certificate

**IMQ, ente di certificazione accreditato, autorizza la ditta**      *IMQ, accredited certification body, grants to*

**ARNOCANALI SPA  
VIA G. DI VITTORIO 34/36  
50067 RIGNANO SULL'ARNO FI**

**all'uso del marchio**

*the licence to use the mark*

**IMQ**

Il presente certificato è soggetto alle condizioni previste nel "Regolamento IMQ - Certificazione prodotto" ed è relativo ai prodotti descritti nell'Allegato al presente certificato.



**per i seguenti prodotti**

**Canali portacavi  
( Serie KP )**

*for the following products*

*Cable trunkings  
( Series KP )*

*This certificate is subjected to the conditions foreseen by "IMQ Rules - Product Certification" and is relevant to the products listed in the annex to this certificate.*

Emesso il / Issued on:

**2007-02-06**

Data di aggiornamento / Updated on

Sostituisce / Replaces

  
**IMQ S.p.A.**

**Allegato - Certificato di approvazione**  
**Annex - Approval certificate**

Emesso il / Issued on 2007-02-06  
Data di aggiornamento / Updated on  
Sostituisce / Replaces

**Prodotto | Product**

**Canali portacavi**  
**Cable trunkings**

**Concessionario | Licence Holder**

**ARNOCANALI SPA**  
**VIA G. DI VITTORIO 34/36**  
**50067 RIGNANO SULL'ARNO FI**

**Marchio | Mark**



IMQ

**Costruito a | Manufactured at**

95002827 CLARNO.C021.CLTIM.C 50067 RIGNANO SULL'ARNO FI Italy

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

**Norme**

CEI 23-32 - I Ed. 1990 + V1 1992  
Prodotti conformi ai requisiti essenziali della Direttiva B.T. 2006/95/CE

**Standards**

CEI 23-32 - I Ed. 1990 + V1 1992  
Products meeting the essential requirements of L.V.D. 2006/95/EC

**Rapporti | Test Reports**

02AG00405

**Caratteristiche tecniche | Technical characteristics**

Tipo di posa | Mounting system **combinata: parete-soffitto / combined: surface-ceiling**  
Resistenza all'urto | Resistance to Impact **6J**  
Grado di protezione | Degree of protection (IP) **IP20**  
Smontabilità del coperchi | Cover disassembling **con attrezzo / with tool**  
Dimensioni | Dimensions **10x35;12x50;18x75mm**  
Serie | Series **KP**


**Articoli (con dettagli) | Articles (with details)**

AR.H000SG

Marca | Trade mark **ARNOCANALI**  
Riferimento di tipo | Type reference **vedi allegato 1/see annex 1**

**Diritti di concessione | Annual Fees**

SN.H00048 **BTH.020500.DA1N** Diritti serie IMQ - 0205 - Canali portacavi | IMQ series - 0205 - Cable trunkings

  
**IMQ S.p.A.**



INSIEME PER LA QUALITA' E LA SICUREZZA

Allegato al Certificato di Approvazione  
Appendix to the Approval Certificate

CA02.02902

Emesso / Issued 2007-02-06  
Data di aggiornamento / Updated on  
Sostituisce / Replaces

Descrizione serie / Description series: KP

Canale con coperchio / Trunking with cover:

Riferimento di tipo Type reference	Dimensioni (mm) / Dimensions (b x h)
KP1031	35x10
KP1252	50x12
KP1873	75x18

Angolo piano / Flat angle:

Riferimento di tipo Type reference	Dimensioni (mm) / Dimensions
KPW1031	35x10
KPW1252	50x12
KPW1873	75x18

Scatola di derivazione / Derivation box:

Riferimento di tipo Type reference	Dimensioni (mm) / Dimensions
KPD	100x30

IMQ S.p.A.

I-20138 Milano – via Quintiliano, 43  
Tel. 0250731 (r.a.) – fax 0250991500  
e-mail: [info@imq.it](mailto:info@imq.it) – [www.imq.it](http://www.imq.it)

Questo allegato ha validità solo se visto con il certificato di pagina 1.  
This appendix is only valid in conjunction with page 1 of the certificate.

Allegato / Annex 1  
Pag. 1 / 1



IMQ S.p.A.  
Product Certification Specialist  
Electrotechnics & Gas Department

Mod. 905/0