

PID:

02537000

CID:

C.1996.6893

Certificato di approvazione

Approval certificate

**IMQ, ente di certificazione accreditato,
autorizza la ditta**

IMQ, accredited certification body, grants to

**IMET SRL
VIA F.LLI CHIARUFFI 21
50067 RIGNANO SULL'ARNO FI**

all'uso del marchio

the licence to use the mark

IMQ

Il presente certificato è
soggetto alle condizioni
previste nel "Regolamento
IMQ - Certificazione
prodotto" ed è relativo ai
prodotti descritti
nell'Allegato al presente
certificato.



per i seguenti prodotti

for the following products

**Dispositivi di connessione
(Rif. di tipo B162)**

*Connecting devices
(Type ref. B162)*

*This certificate is subjected to
the conditions foreseen by "IMQ
Rules - Product Certification"
and is relevant to the products
listed in the annex to this
certificate.*

Emesso il / Issued on:

1996-12-18

Data di aggiornamento / Updated on

2008-10-15

Sostituisce / Replaces

2007-08-01


IMQ S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il / Issued on 1996-12-18
Data di aggiornamento / Updated on 2008-10-15
Sostituisce / Replaces 2007-08-01

Prodotto | Product

Dispositivi di connessione
Connecting devices

Concessionario | Licence Holder

IMET SRL
VIA F.LLI CHIARUFFI 21
50067 RIGNANO SULL'ARNO FI

Marchio | Mark



IMQ

Costruito a | Manufactured at

96008216 CLITM.C02LCLTIM.C 50067 RIGNANO SULL'ARNO FI Italy

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme

EN 60998-1:2004
EN 60998-2-1:2004
Prodotti conformi ai requisiti essenziali della Direttiva B.T. 2006/95/CE

Standards

EN 60998-1:2004
EN 60998-2-1:2004
Products meeting the essential requirements of L.V.D. 2006/95/EC

Rapporti | Test Reports

02EI00036

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Tipo di dispositivo Type of device	morsetto / terminal
Tipo di esecuzione Type of execution	multiplo / multiway
Tipo di costruzione Type of construction	monoblocco / enbloc
Terminali Terminals	morsetti a vite / screw terminals
Protezione contro la scossa elettrica Protection against electric shock	senza protezione / without protection
Grado di protezione Degree of protection (IP)	IP00
Tensione nominale Rated voltage	500V
Temperatura ambiente Ambient temperature (T)	T85 °C
Indice di tracking Tracking Index (PTI)	PTI175

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

DAT96004794.1

Marca Trade mark	It
Riferimento di tipo Type reference	B162
Articolo/Riferimento a catalogo Article/Catalogue reference	B162 - B162VO - B2350
Capacità di connessione Connecting capacity	35mm²
Descrizione Description	con 2 alloggiamenti - con viti di acciaio o ottone / with 2 clamping units - with steel or brass screws

Ulteriori informazioni | Additional Information

Numero di conduttori connettabili per alloggiamento:
(2x35 - 2x25 - 2x16)mm² rigidi

1 1 1



INSIEME PER LA QUALITA' E LA SICUREZZA

IMQ S.p.A.
I-20138 Milano - via Quintiliano, 43
tel. 0250731(r.a.) - fax 0250991500
e-mail: info@imq.it - www.imq.it

Rea Milano 1595884
Registro Imprese MI 12898410159
C.F./P.I.12898410159
Capitale Sociale € 4.000.000

EI826
DAT96004794

(2x25 - 2x16 - 2x10)mm2 flessibili

1 1 1

Number connectible conductors for clamping unit:

rigid flexible

(2x35 - 2x25 - 2x16)mm2 rigid

(2x25 - 2x16 - 2x10)mm2 flexible

Diritti di concessione | Annual Fees

DAT96004794 BTI.025300.DA19

Diritti modelli IMQ - 0253 - Dispositivi di connessione | IMQ models - 0253 - Connecting devices

1



IMQ S.p.A.