

## DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DECLARATION OF CONFORMITY

Con la presente dichiariamo che i prodotti sono conformi e che rispettano tutte le caratteristiche tecniche e i requisiti richiesti dalle normative armonizzate. Il fascicolo tecnico è conservato presso gli uffici della nostra azienda:

With the present document document we declare that items are complying guideline and that are following all technical features and requirements of harmonized standards. The technical file is stored in the office of our company:

### ARNOCANALI SpA

Via Giuseppe Di Vittorio, 34/36 - 50067 Rignano sull'Arno - Firenze (I)

|                                                                |                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Oggetto</b><br>Object                                       | Morsettiere di distribuzione per quadri elettrici<br>Distribution terminals for electrical panel                                                               |
| <b>Linea</b><br>Line                                           | Boxdin                                                                                                                                                         |
| <b>Modello</b><br>Type                                         | Bipolari, Quadripolari<br>Bipolar, Quadripolar                                                                                                                 |
| <b>Articolo</b><br>Article                                     | BR82.63, BR132.63, BR72.100, BR112.125, BR152.125, BR84.63, BR134.63, BR74.100, BR114.125, BR154.125, BD10074, BD125114, BD125154, BD16084, BD160134, BD160135 |
| <b>Materiale</b><br>Material                                   | Poliammide (supporti) Policarbonato (separatori e coperchio)<br>Polyamide (supports), polycarbonate (separators and cover)                                     |
| <b>Inserito e viti</b><br>Insert and screws                    | Ottone (inserto), Acciaio zincato (viti)<br>Brass (insert), zinc plated steel (screws)                                                                         |
| <b>Temperatura di esercizio</b><br>Working temperature         | -5°C +85°C                                                                                                                                                     |
| <b>Resistenza al calore</b><br>Heat resistance                 | +130°C                                                                                                                                                         |
| <b>Marchio IMQ</b><br>IMQ mark                                 | Riferimento n. CA02-05168<br>Reference n. CA02-05168                                                                                                           |
| <b>Marcatura CE</b><br>CE marking                              | Conforme alla direttiva B.T. 2014/35/CE<br>The line complied to B.T. 2014/35/CE                                                                                |
| <b>Anno di apposizione marcature</b><br>Year of affixing marks | CE (1998), IMQ (1998)                                                                                                                                          |
| <b>Direttiva RoHS2</b><br>RoHS2 standard                       | Conforme alla direttiva 2011/65/CE<br>The line complied to 2011/65/CE                                                                                          |
| <b>Norme di riferimento</b><br>Norms reference                 | CEI EN 60998-1:2004, CEI EN 60998-2-1:2004                                                                                                                     |

Rignano sull'Arno, 8 Marzo 2017

**Arnocanali SpA**  
Responsabile di Laboratorio  
Ing. Lorenzo Toncelli

