

PID:

02535000

CID:

C.1996.6893

Certificato di approvazione

Approval certificate



**IMQ, ente di certificazione accreditato,
autorizza la ditta**

IMQ, accredited certification body, grants to

PRD N° 005B

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

**IMET SRL
VIA F.LLI CHIARUFFI 21
50067 RIGNANO SULL'ARNO FI
IT - Italy**

all'uso del marchio

the licence to use the mark

IMQ

**Il presente certificato è
soggetto alle condizioni
previste nel Regolamento
"MARCHI IMQ -
Regolamento per la
certificazione di prodotti" ed
è relativo ai prodotti
descritti nell'Allegato al
presente certificato.**



per i seguenti prodotti

for the following products

**Morsettiere per conduttori di
rame
(Rif. di tipo TV122-18; TV124-
18; PV122-18; PV124-18)**

*Terminal blocks for copper
conductors
(Type ref. TV122-18; TV124-18;
PV122-18; PV124-18)*

*This certificate is subjected to
the conditions foreseen by Rules
"IMQ MARKS - RULES for
product certification" and is
relevant to the products listed in
the annex to this certificate.*

Emesso il / Issued on **2013-05-27**

Aggiornato il / Updated on **2018-05-03**

Sostituisce / Replaces **2013-05-27**

IMQ S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il / Issued on 2013-05-27
Aggiornato il / Updated on 2018-05-03
Sostituisce / Replaces 2013-05-27

Prodotto | Product

Morsettiere per conduttori di rame **Terminal blocks for copper conductors**

Concessionario | Licence Holder

IMET SRL
VIA F.LLI CHIARUFFI 21
50067 RIGNANO SULL'ARNO FI
IT - Italy

Marchio | Mark



IMQ

Costruito a | Manufactured at

96008216 CLLTIM.C02LCLTIM.C 50067 RIGNANO SULL'ARNO

FI Italy

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme / Specifiche tecniche

Prodotto/i conforme/i alle Norme/Specifiche tecniche:

EN 60947-1:2007 + A1:2011 + A2:2014

EN 60947-7-1:2009

Prodotti conformi agli obiettivi di sicurezza della Direttiva B.T.
2014/35/UE (Allegato I).

Standards / Technical specifications

Product/s complying to Standards/Technical specifications:

EN 60947-1:2007 + A1:2011 + A2:2014

EN 60947-7-1:2009

Products meeting the safety objectives of Low Voltage Directive
2014/35/EU (Annex I).

Rapporti | Test Reports

MI18-0023866-01

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Tensione nominale di isolamento / Rated insulation voltage **750 V**
(*Ui*)

*Tensione nominale di tenuta ad impulso / Rated impulse
withstand voltage (Uimp)* **8 kV**

Grado di protezione / Degree of protection (IP) **IP00**

Terminali / Terminals **morsetti a vite / screw terminals**

Gruppo di materiali / Material groups **I**

Grado di inquinamento / Pollution degree **3**

Tipo di supporto / Type of support **guida DIN / DIN rail guide**

Tipo di conduttori / Type of conductors **preparati / prepared**

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.N002W8

Marca / Trade mark **arno (logo)**

Riferimento di tipo / Type reference **TV122-18**

Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference **TV122-18**

Sezione nominale / Rated cross-section **16 mm²**

Descrizione / Description **18 alloggiamenti / clamping units**

Numero di poli / Number of poles **1**

AR.N002W9

Marca / Trade mark **arno (logo)**

Riferimento di tipo / Type reference **TV124-18**

Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference **TV124-18**

Sezione nominale / Rated cross-section **35 mm²**
Descrizione / Description **18 alloggiamenti / clamping units**
Numero di poli / Number of poles **1**

AR.N002W5

Marca / Trade mark **imet (logo)**
Riferimento di tipo / Type reference **PV122-18**
Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference **PV122-18**
Sezione nominale / Rated cross-section **16 mm²**
Descrizione / Description **18 alloggiamenti / clamping units**
Numero di poli / Number of poles **1**

AR.N002W7

Marca / Trade mark **imet (logo)**
Riferimento di tipo / Type reference **PV124-18**
Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference **PV124-18**
Sezione nominale / Rated cross-section **35 mm²**
Descrizione / Description **18 alloggiamenti / clamping units**
Numero di poli / Number of poles **1**

Ulteriori informazioni | Additional Information

Su richiesta del costruttore, sul rif. di tipo PV122-18 la prova della corrente di breve durata ammissibile è stata eseguita con il seguente valore di prova: I_{cw} 3000 A (1s).
Inoltre, sono state eseguite prove supplementari per una temperatura ambiente di 85 °C secondo i paragrafi 12-14-15-19 della norma EN 60998-2-1.

On manufacturer's request, the short-time withstand current test has been carried out on type ref. PV122-18 according to the following testing value: I_{cw} 3000 A (1s).
Moreover, supplementary tests with ambient temperature of 85 °C have been carried out according to clauses 12-14-15-19 of Standard EN 60998-2-1.

Diritti di concessione | Annual Fees

SN.N000AT	BTS.025300.DA19	Importo modelli IMQ - 0253 - Dispositivi di connessione / IMQ models - 0253 - Connecting devices	2
SN.N000AT	BTS.025300.DA1K	Importo modelli IMQ diversa marca - 0253 - Dispositivi di connessione / IMQ models - different trade mark - 0253 - Connecting devices	1