

## DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DECLARATION OF CONFORMITY

Con la presente dichiariamo che i prodotti sono conformi e che rispettano tutte le caratteristiche tecniche e i requisiti richiesti dalle normative armonizzate. Il fascicolo tecnico è conservato presso gli uffici della nostra azienda:

We hereby declare that the articles satisfy all technical features and are in accordance with the requirements of the harmonized normatives. The original technical file is stored in our company's office:

### ARNOCANALI SpA

Via Giuseppe Di Vittorio, 34/36 - 50067 Rignano sull'Arno - Firenze (I)

<b>Oggetto</b> Object	Scaricatori di corrente da fulmine e sovratensione Light current and overvoltage arresters
<b>Linea</b> Line	Protection
<b>Modello</b> Type	Datapro T3
<b>Articolo</b> Article	1415.C5, 1415.C6
<b>Per sistemi</b> For systems	1415.C5 (RJ45 CAT.5), 1415.C6 (RJ45 CAT.6)
<b>Temperatura di esercizio</b> Working temperature	-40°C + 80°C
<b>Tensione nominale</b> Nominal voltage	1415.C5 (8,5V DC), 1415.C6 (8.5V DC)
<b>Grado di protezione</b> Protection degree	IP20
<b>Materiali</b> Materials	Guscio di protezione (ABS) Viti (Acciaio) Inserti (Acciaio) Protective shell (ABS) Screws (Steel) Inserts (Steel)
<b>Marcatura CE</b> CE marking	Conforme alla direttiva B.T. 2014/35/CE The line complied to B.T. 2014/35/CE
<b>Anno di apposizione marcature</b> Year of affixing marks	CE (2011)
<b>Direttiva RoHS2</b> RoHS2 standard	Conforme alla direttiva 2011/65/CE The line complied to 2011/65/CE
<b>Norme di riferimento</b> Norms reference	EN61643-21

Rignano sull'Arno, 15 Gennaio 2018

**Arnocanali SpA**  
Responsabile di Laboratorio  
Ing. Lorenzo Toncelli

