

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DECLARATION OF CONFORMITY

Con la presente dichiariamo che i prodotti sono conformi e che rispettano tutte le caratteristiche tecniche e i requisiti richiesti dalle normative armonizzate. Il fascicolo tecnico è conservato presso gli uffici della nostra azienda:

With the present document we declare that items are complying guideline and that are following all technical features and requirements of harmonized standards. The technical file is stored in the office of our company:

ARNOCANALI SpA

Via Giuseppe Di Vittorio, 34/36 - 50067 Rignano sull'Arno - Firenze (I)

Oggetto Object	Morsettiere equipotenziali di messa a terra Equipotential earthing terminal blocks
Linea Line	Equijoint
Articolo Article	TP309
Materiale Material	Poliammide Polyamide
Inserto e piastra Insert and plate	Ottone (inserto), Acciaio (piastra) Brass (insert), Steel (plate)
Viti Screws	Acciaio zincato Zinc-plated steel
Temperatura di esercizio Working temperature	-30°C +85°C
Resistenza al calore Heat resistance	+150°C
Marcatura CE CE marking	Conforme alla direttiva B.T. 2014/35/CE The line complied to B.T. 2014/35/CE
Anno di apposizione marcature Year of affixing marks	CE (1998), IMQ (1998)
Direttiva RoHS2 RoHS2 standard	Conforme alla direttiva 2011/65/CE The line complied to 2011/65/CE
Norme di riferimento Norms reference	CEI EN 60998-1:2004, CEI EN 60998-2-1:2004

Rignano sull'Arno, 8 Maggio 2017

Arnocanali SpA
Responsabile di Laboratorio
Ing. Lorenzo Toncelli

