arnocanali



DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DECLARATION OF CONFORMITY

Con la presente dichiariamo che i prodotti sono conformi e che rispettano tutte le caratteristiche tecniche e i requisiti richiesti dalle normative armonizzate. Il fascicolo tecnico è conservato presso gli uffici della nostra azienda:

We hereby declare that the articles satisfy all technical features and are in accordance with the requirements of the harmonized normatives. The original technical file is stored in our company's office:

ARNOCANALI SpA

Via Giuseppe Di Vittorio, 34/36 - 50067 Rignano sull'Arno - Firenze (I)

Oggetto	Scaricatori di corrente da fulmine e sovratensione
Object	Light current and overvoltage arresters
Linea Line	Protection
Modello Type	Ledpro T3
Articolo Article	416LED.300
Per sistemi For systems	416LED.300 (300V DC)
Temperatura di esercizio Working temperature	-40°C +80°C
Tensione nominale Nominal voltage	300V
Grado di protezione Protection degree	IP20
Materiali Materials	Guscio di protezione (ABS) Viti (Acciaio) Inserti (Acciaio) Protective shell (ABS) Screws (Steel) Inserts (Steel)
Marcatura CE CE marking	Conforme alla direttiva B.T. 2014/35/CE The line complied to B.T. 2014/35/CE
Anno di apposizione marcature Year of affixing marks	CE (2011)
Direttiva RoHS2 RoHS2 standard	Conforme alla direttiva 2011/65/CE The line complied to 2011/65/CE
Norme di riferimento Norms reference	EN61643-11

Rignano sull'Arno, 15 Gennaio 2018

Arnocanali SpA Responsabile di Laboratorio Ing. Lorenzo Toncelli