

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DECLARATION OF CONFORMITY

Con la presente dichiariamo che i prodotti sono conformi e che rispettano tutte le caratteristiche tecniche e i requisiti richiesti dalle normative armonizzate. Il fascicolo tecnico è conservato presso gli uffici della nostra azienda:

With the present document document we declare that items are complying guideline and that are following all technical features and requirements of harmonized standards. The technical file is stored in the office of our company:

ARNOCANALI SpA

Via Giuseppe Di Vittorio, 34/36 - 50067 Rignano sull'Arno - Firenze (I)

Oggetto Object	Unità di recupero gas refrigeranti Refrigerant gas recovery unit
Linea Line	Klima Tool
Articolo Article	NBR32
Gas recuperabili Recoverable gases	R12, R134A, R401C, R406A, R500 (cat.III) R22, R401A, R401B, R402B, R407C, R407D, R408A, R409A, R411A, R411B, R412A, R502, R509 (cat. IV) R402A, R404A, R407A, R407B, R410A, R507, R32 (cat.V)
Recupero in fase vapore Vapor fase recover	13,80Kg/ora (cat.III) 15Kg/ora (cat.IV) 15,60Kg/ora (cat.V) 13,80Kg/hour (cat.III) 15 Kg/hour (cat.IV) 15,60Kg/ora (cat.V)
Recupero in fase liquida Liquid fase recover	94,20Kg/ora (cat.III) 108,60Kg/ora (cat.IV) 111,0Kg/ora (cat.V) 94,20Kg/hour (cat.III) 108,60 Kg/hour (cat.IV) 111,0Kg/ora (cat.V)
Recupero presa/mandata Push pull recover	278,40Kg/ora (cat.III) 334,20Kg/ora (cat.IV) 373,20Kg/ora (cat.V) 278,40Kg/hour (cat.III) 334,20 Kg/hour (cat.IV) 373,20Kg/ora (cat.V)
Marcatura CE CE marking	Conforme alla direttiva B.T. 2014/35/CE, EMC 2014/30/UE The line complied to B.T. 2014/35/CE, EMC 2014/30/EU
Anno di apposizione marcature Year of affixing marks	CE (2009)
Direttiva RoHS2 RoHS2 standard	Conforme alla direttiva 2011/65/CE The line complied to 2011/65/CE
Norme di riferimento Norms reference	EN55014-1:2006+A1:2009, EN55014-2:1997+A1:2001+A2:2008, EN61000-3-2:2014, EN61000-3-3:2013, EN60335-1:2002+A11:2004+A1:2004+A12:2006+A2:2006+A13:2008, EN60335-2-34:2013, EN60034, EN35421, ISO11650

Rignano sull'Arno, 9 Maggio 2018

Arnocanali SpA
Responsabile di Laboratorio
Ing. Lorenzo Toncelli

