arnocanali

CE

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
DECLARATION OF CONFORMITY

Con la presente dichiariamo che i prodotti sono conformi e che rispettano tutte le caratteristiche tecniche e i requisiti richiesti dalle normative armonizzate. Il fascicolo tecnico è conservato presso gli uffici della nostra azienda:

We hereby declare that the articles satisfy all technical features and are in accordance with the requirements of the harmonized normatives. The original technical file is stored in our company's office:

ARNOCANALI SpA
Via Giuseppe Di Vittorio, 34/36 - 50067 Rignano sull'Arno - Firenze (I)

Oggetto **Object**	Pressacavi in plastica IP68 passo M Plastic cable glands IP68 pitch M
Linea **Line**	Nypo
Modello **Model**	M
Articolo **Article**	350M1201, 350M1601, 350M2001, 350M2501, 350M3201, 350M4001, 350M5001, 350M630T, 350M1203, 350M1603, 350M2003, 350M2503, 350M3203, 350M4003, 350M5003, 350M6303, 124M1201B, 124M1601B, 124M2001B, 124M2501B, 124M3201B, 124M4001B 124M12EX03, 124M16EX03, 124M20EX03, 124M25EX03, 124M32EX03, 124M40EX03
Materiale **Materials**	Poliammide 6 Polyamide 6
Autoestinguenza **Self-extinguishing**	UL 94 V2
Colore **Colour**	Grigio RAL 7035, Nero RAL 9005 Grey RAL 7035, Black RAL 9005
Guarnizione **Seal**	TPE
Temperatura di esercizio **Working temperature**	-20°C +80°C
Marcatura CE **CE marking**	Conforme alla direttiva 2014/35/CE The line complied to 2014/35/CE
Anno di apposizione marcature **Year of affixing marks**	CE (2005)
Direttiva RoHS2 **RoHS2 standard**	Conforme alla direttiva 2011/65/CE The line complied to 2011/65/CE
Norme di riferimento **Norms reference**	CEI EN 50262

Rignano sull'Arno, 9 Maggio 2017

Arnocanali SpA
Responsabile di Laboratorio
Ing. Lorenzo Toncelli