

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DECLARATION OF CONFORMITY

Con la presente dichiariamo che i prodotti sono conformi e che rispettano tutte le caratteristiche tecniche e i requisiti richiesti dalle normative armonizzate. Il fascicolo tecnico è conservato presso gli uffici della nostra azienda:

With the present document document we declare that items are complying guideline and that are following all technical features and requirements of harmonized standards. The technical file is stored in the office of our company:

ARNOCANALI SpA

Via Giuseppe Di Vittorio, 34/36 - 50067 Rignano sull'Arno - Firenze (I)

Oggetto Object	Canali di distribuzione Distribution trunkings
Linea Line	Space
Articolo Article	Vedi pagina 2 See page 2
Materiale profilo Profile material	PVC
Colore Colour	Bianco puro RAL9010 Pure white RAL9010
Resistenza all'urto Mechanical protection	IK 08 (5J)
Grado di protezione Protection degree	IP40
Temperatura d'esercizio Installation temperature	-5°C + 60°C
Smontabilità coperchio Opening cover	Con attrezzo Whit tool
Installazione Installation	Parete o soffitto Wall or ceiling
Accessori Accessories	ABS
Marcatura CE CE marking	Conforme alla direttiva B.T. 2014/35/CE The line complied to B.T. 2014/35/CE
Anno di apposizione marcature Year of affixing marks	CE (2005)
Classificazione MA.R.C.I. MA.R.C.I. Standard	Classe C3
Direttiva RoHS2 RoHS2 standard	Conforme alla direttiva 2011/65/CE The line complied to 2011/65/CE
Norme di riferimento Norms reference	CEI EN 50085-2-1

Articolo Item	Divisibilità in scomparti Compartements option	Dimensioni bxh Dimensions bxh	Sezioni scomparti mm ² Compartments cross section mm ²							Sezione totale senza divisori Total section without separator
			1	2	3	4	5	6	TOT	
BR65100.3	3	100 x 65 mm	1.887	1.220	1.876				4.983	5.446 mm ²
BR65130.3	3	130 x 65 mm	2.784	1.220	2.772				6.776	7.239 mm ²
BR65170.3	3	170 x 65 mm	3.984	1.220	3.972				9.176	9.639 mm ²
BR65210-2.3	6 (3X2)	210 x 65 mm	2.007	1.220	2.225	2.267	1.220	1.996	10.965	11.890 mm ²

Rignano sull'Arno, 06 Maggio 2016

Arnocanali SpA
Responsabile di Laboratorio
Ing. Lorenzo Toncelli

